

ΑΡ. ΜΕΛ.: 49/2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

A.T. 08

Άρθρο 79.08 Ν Στεγανωτική επίστρωση με υγρή, οπλισμένη μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή άλλου υποστρώματος με υγρή στεγανωτική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης, ανθεκτικής σε ακτινοβολία UV, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

Η στεγανωτική επίστρωση θα εφαρμοστεί ως ακολούθως :

1. Εφαρμογή, σε όλη την επιφάνεια προς μόνωση, υποστρώματος με γαλάκτωμα πολυμερούς ακρυλικής βάσεως , υψηλών προδιαγραφών σε μία στρώση, με κατανάλωση περίπου 1,50Kg/m², σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού (συνθήκες εφαρμογής, αραίωση, κατανάλωση). Πριν την εφαρμογή του ασταριού η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή του ασταριού στην συμβολή των οριζόντιων επιφανειών με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, τοίχοι).

2. Εφαρμογή δύο στρώσεων κατ'ελάχιστο επαλειφόμενης υγρής μεμβράνης τροποποιημένων πολυμερών (περιεκτικότητα σε στερεά 80%κ.β., πυκνότητα περίπου 1,30kg/lit), με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Στρώση ελαστική ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, απολύτως στεγανή και υψηλής αντοχής, ανθεκτική σε ηλιακή ακτινοβολία UV και καιρικές συνθήκες, διαπερατή από υδρατμούς, με άριστη πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα υποστρώματα.

Το υλικό που ωριμάζοντας σχηματίζει μια ανθεκτική μεμβράνη στεγανοποίησης χωρίς ραφές, για εκτεθειμένες επιφάνειες δωματίων. Επί των κατακόρυφων επιφανειών (στηθαία, τοίχοι) η υγρή μεμβράνη θα ανέρχεται σε ύψος τουλάχιστον 20cm.

3. Εφαρμογή μίας στρώσης υαλοπλέγματος μετά την πρώτη στρώση της υγρής μεμβράνης για τη συνολική ή μερική ενίσχυση επιχρισμάτων και στεγανωτικών στρώσεων, προσφέροντας σημαντική δομική ενίσχυση και αποτρέποντας την ρηγμάτωση που προέρχεται από τις θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές.

Η μεμβράνη θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στην πρώτη στρώση της επαλειφόμενης υγρής μεμβράνης θα ενσωματωθεί ειδικός οπλισμός με επικάλυψη των φύλλων του κατά τουλάχιστον 5cm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών επί τόπου (συμπεριλαμβάνεται αστάρι και το πλέγμα οπλισμού,) το αστάρι και η εφαρμογή τριών στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και εργασία) σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

1. ΥΛΙΚΑ για στεγανωτική επίστρωση με υγρή, οπλισμένη μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης

= (5,10 (αστάρι) +0,85 (οπλισμός)+9,50 (στεγανωτική μεμβράνη)	= 15,45
ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ 2,0 %	= 0,31

2. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ (003)	(h)	0,17X 19,86 = 3,38
ΒΟΗΘΟΣ (002)	(h)	0,17X 16,85 = 2,86
		ΣΥΝΟΛΟ = 22,00

Τιμή εφαρμογής ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ

(Αριθμητικώς): 22,00

Γρεβενά, 11/10/2022

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

**Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Μπότζη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ**

**Κωσταρέλα Κωνσταντία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ**